

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ



Системы вентиляции производственных и моечных помещений должны быть отдельными от:

- складов;
- обеденных залов;
- помещений, не связанных с питанием.



РПН проверяет:

- наличие локальных вытяжных систем над источниками газов, пара, пыли, тепла;
- наличие мелкочаеистых сеток на отверстиях вентиляционных систем;
- обеспечение противопопыльными и бактерицидными фильтрами приточной вентиляции в помещениях отделки кондитерских изделий.

